



KÖBER

FISA PRODUS

Parametri tehnici pentru instalațiile pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă

(Anexa II + Tabelul 1 din Regulamentul european nr. 813/2013; Tabelul 7+Anexa IV din Regulamentul european nr. 811/2013)

Model(e):	C32SPV24MEFB-PV1, CLASIC 24 TF		
Cazan cu condensare [da/nu]:	nu		
Cazan pentru temperatură scăzută (**)[da/nu]:	nu		
Cazan de tip B1 [da/nu]:	nu		
Instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor [da/nu]:	nu	Dacă da, echipat cu o instalație de încălzire suplimentară [da/nu]: nu	
Instalație de încălzire cu funcție dublă [da/nu]:	da		

Parametru	Simbol	Valoare	Unitate	Parametru	Simbol	Valoare	Unitate
Puterea termică nominală	<i>Prated</i>	24	kW	Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	η_s	81	%
Pentru instalații cu cazan pentru încălzirea incintelor și instalații pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă: puterea termică utilă				Pentru instalații cu cazan pentru încălzirea incintelor și instalații pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă: Randamentul util			
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	<i>P₄</i>	23,5	kW	La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	η_4	83,7	%
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	<i>P₁</i>	7,5	kW	La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	η_1	82,8	%
Consumul auxiliar de energie electrică				Alți parametri			
La sarcină completă	<i>elmax</i>	0,082	kW	Pierderea de căldură în mod standby	<i>P_{stby}</i>	0,4	kW
La sarcină parțială	<i>elmin</i>	0,070	kW	Consumul de energie electrică al arzătorului de aprindere	<i>P_{ign}</i>	0,0	kW
În mod standby	<i>P_{SB}</i>	0,003	kW	Emisii de oxizi de azot	<i>NOx</i>	100	mg/kWh
				Nivelul de putere acustică, în interior	<i>LWA</i>	48	dB

Pentru instalații de încălzire cu funcție dublă:

Parametru	Simbol	Valoare	Unitate	Parametru	Simbol	Valoare	Unitate
Profilul de sarcină declarat		M		Randamentul energetic aferent încălzirii apei	η_{wh}	76	%
Consumul zilnic de energie electrică	<i>Q_{elec}</i>	0,200	kWh	Consumul zilnic de combustibil	<i>Q_{fuel}</i>	7,150	kWh
Consumul anual de energie electrică	<i>AEC</i>	44	kWh	Consumul anual de combustibil	<i>AFC</i>	6	GJ

Date de contact: office.vaduri@kober.ro
 www.motan.ro
 Tel: 0233 241746
 Fax: 0233 241929

Denumirea și adresa furnizorului: KÖBER SRL Sucursala Vaduri, localitatea Piatra Neamt, judet Neamt, Romania

(*) Regim de temperatură ridicată înseamnă o temperatură de retur de 60 °C la intrarea în instalația de încălzire și o temperatură de alimentare de 80 °C la ieșirea din instalația de încălzire

(**) Temperatură scăzută înseamnă o temperatură de retur de 30 °C pentru cazanele cu condensare, de 37 °C pentru cazanele pentru temperatură scăzută și de 50 °C pentru alte instalații de încălzire (la intrarea în instalația de încălzire).

Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor: C
 Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii apei: A

Emisa la sediul KÖBER SRL Sucursala Vaduri, 01.09.2019

Manager Sucursala
Ing. Theodor Farcas

STR. ZORELELOR NR. 25, SAT
 VADURI, COMUNA ALEXANDRU CEL
 BUN, JUDEȚUL NEAMȚ, ROMANIA,
 COD POSTAL 617511
 C.I.F. RO2005144
 BCR: RO53 RNCB 0196 0277 8883 0005
 BTRL:RO79 BTRL 0280 1202 3631 46XX

**KÖBER SRL DUMBRAVA ROSIE
 SUCURSALA VADURI**

**TEL : 0040-233-241746
 0040-233-241933
 FAX : 0040-233-241929**

E-mail : office.vaduri@kober.ro
 Url : www.motan.ro